

# BARRIERE CHECK Wie barrierefrei ist Ihr Geschäft?

---

## Selbstbeschreibung unserer Barrierefreiheit - Zusammenfassung der Antworten

---

### Angaben zur Adresse

Technologiezentrum Freistadt-Mühlviertel Errichtungs- und Betriebsgesellschaft m.b.H.,  
Industriestraße 6, 4240 Freistadt

---

### Infos

#### Informationen für Kunden mit Behinderungen:

Wir geben telefonisch über unsere Barrierefreiheit Auskunft.

Wir bieten auf unserer Homepage Informationen zur Zugänglichkeit an.

---

### Anreise

#### Entfernung zur nächsten Haltestelle:

Die nächste Haltestelle ist 100 m entfernt

Wir haben einen eigenen barrierefreien Parkplatz

Der Weg vom barrierefreien Parkplatz zur Haupteingangstür ist geneigt.

#### Belag: Der Weg vom barrierefreien Parkplatz zur Haupteingangstür ist durchgehend:

Der Weg vom Parkplatz zum Eingang ist asphaltiert, betoniert.

---

### Eingang

#### Rampe

Steigung: Die Rampensteigung ist unter 10 Prozent

#### Handlauf:

Die Rampe hat auf beiden Seiten einen Handlauf.

#### Drehflügeltür

##### Merkmale:

Die Drehflügeltür muss händisch geöffnet werden.

Die Tür verfügt über eine Schließeinrichtung.

Es ist eine Glastür.

Die Tür ist mindestens 90 cm breit

Vor und nach der Tür sind mindestens 150 cm x 150 cm Platz.

---

### Bewegungsflächen

#### Gangbreiten:

**Der freie Raum zwischen der Möblierung beträgt mindestens 90 cm!**

#### Wendekreise:

Es gibt ausreichend große Wendekreise von mindestens 150 cm Durchmesser.

Es gibt im Kundenbereich keine Niveausprünge.

---

## Beratungsraum

**Zugänglichkeit:**

**Der Beratungsraum ist stufen- und schwellenlos vom Haupteingang aus erreichbar.**

**Bewegungsflächen:**

Der Zugang zum Beratungsraum ist mindestens 80 cm breit.

Der Beratungsraum verfügt über ausreichend große Bewegungsflächen für Personen im Rollstuhl oder mit Gehhilfen.

**Möblierung:**

Die Sessel verfügen über eine Sitzhöhe von 45 cm bis 50 cm und vorne eine abgerundete oder gepolsterte Kante.

Der Beratungstisch hat eine Höhe von 70 cm bis 85 cm, verfügt über mindestens 80 cm nutzbare Breite.

**Beleuchtung:**

Der Beratungsraum verfügt über eine blendfreie und ausreichend starke Beleuchtung.

---

## WC

**Erreichbarkeit:**

**Das WC ist stufenlos erreichbar!**

**Tür:**

Die WC-Tür geht nach außen auf.

Die WC-Tür ist leichtgängig.

**Die WC-Tür ist mindestens 80 cm breit.**

Das WC ist mindestens 165x215 cm groß.

**Ausstattung:**

Es existieren stabile Haltegriffe auf beiden Seiten.

Es gibt ein unterfahrbares Waschbecken.

Das Waschbecken ist mit einem Einhandmischer ausgestattet.

Seifenspende und Handtücher sind höchstens in 110 cm Höhe greifbar.

**Es existiert eine Notrufeinrichtung!**

---

## Personal

Unser Personal ist vertraut im Umgang mit Menschen mit Behinderungen.

---

---

## Hinweise auf mögliche Mängel

---

### Beratungsraum:

[Ausgeblendete anzeigen](#)

---

## Beratung zur Barrierefreiheit und Kontaktmöglichkeiten

---

Ihre Wirtschaftskammer bietet Ihnen eine erste Orientierung zum Thema Barrierefreiheit in rechtlicher und baulicher Hinsicht. Kontaktieren Sie uns, wir helfen Ihnen gerne weiter: [Link zu den Landeskammern](#)

Save page as PDF